



ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(ES - DECLARATION OF CONFORMITY)

Evidenční číslo
(KEY NUMBER)

03/09

Zákon č. (LAW No.) : 22/1997 Sb.

Nařízení vlády - směrnice Rady - norma :

EN 54-7:2000/A1:2002 (příloha ZA)

(GOVERNMENT ORDER No. - COUNCIL DIRECTIVE - norm)

Výrobce (MANUFACTURER) :

LITES LIBEREC s.r.o.

sídlo (place of business): **Oblouková 135**
výroba (business premises): **Kateřinská 235**
463 03 Stráž nad Nisou

Identifikační číslo : 25 42 30 70
(IDENTIFICATION No.)

Identifikační údaje o výrobku:

(IDENTIFICATION DATA OF PRODUCT) :

Hlásič kouře optický **MHG 231**
(OPTICAL SMOKE DETECTOR)

CE značka umístěna v roce : 02
(CE MARK SINCE)

Popis výrobku :

MHG 231 je konvenční hlásič požáru vyráběný s napětovou charakteristikou (MHG 231.070) a proudovou charakteristikou (MHG 231.090). Používá se ve spojení s ústředními systémů elektrické požární signalizace (EPS) k automatické signalizaci požáru.

Hlásič je citlivý na viditelný i neviditelný kouř.

Hlásič se montuje do zásuvky MHY 734.029.

PRODUCT DESCRIPTION :

The MHG 231 Optical Smoke Detector is a conventional fire detector with voltage (MHG231.070) and current (MHG231.090) characteristics. It is used in conjunction with control and indicating equipment of fire detection and fire alarm systems for an automatic signalling of fire.

Detector is sensitive to visible and invisible smoke particles (aerosols).

The MHG 231 detector is to installed to base MHY 734.029.

Shoda dle technické specifikace (CONFORMITY ACCORDING TO TECHNICAL SPECIFICATION) :

ES certifikát shody z EVPÚ č. **1293 - CPD - 0111**

Certifikováno v TZÚS Praha v systémech ústředěn EPS společnosti LITES.

ČSN EN ISO 9001 Certifikát registrační číslo 12 100 6031 TÜV CERT

Notifikovaná osoba č. (NOTIFIED PRODUCT CERTIFICATION BODY) :

1293 Elektrotechnický výzkumný a projektový ústav a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica
204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Datum vydání (DATE OF ISSUE) : 16.04.2009

Zpracoval : Bc. Jan Martiš
(PROCESSED) vedoucí OŘJ

Zodpovědná osoba
(RESPONSIBLE PERSON) :

Ing. Karel Pavlů
jednatel společnosti